

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			683.96	185.99	1062.11	473.9	441	554.37	677.28	479.14	864.54	528.42	481.26	709.11
燃焼ガス		測定日				R2.4.25	R2.5.31	R2.6.27	R2.7.28	R2.8.8	R2.9.21	R2.10.20	R2.11.20	R2.12.19	R3.1.29	R3.2.27	R3.3.29
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			1170	1219	1170	1163	1171	1208	1218	1231	1147	1129	1147	1169
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			8	4	17	6	10	4	8	4	10	20	8	8
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C			459	464	435	500	496	450	447	440	490	465	496	506
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日				R2.5.6		R2.7.20				R2.11.29		R3.1.4		R3.3.9
		ガス処理設備	実施日				R2.5.7		R2.7.21				R2.11.3		R3.1.14		R3.3.10
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				令和 2年12月23日											
		測定結果	ng-TEQ/min	5.0以下	0.05以下	0.043											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定		採取日				令和 2年 6月22日				令和 2年12月23日							
		測定結果通知日				令和 2年 7月17日				令和 3年 1月28日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	68				33							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K値=17.5以下	K値=17.5以下	0.5未満				0.5未満							
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m <sup>3</sup>	700以下	163以下	41				36							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	25.2				22.0							
ばいじん		測定結果	g/m <sup>3</sup>	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.001未満							
全水銀		測定結果	μg/m <sup>3</sup>	50以下		34				14							

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			818.65	136.08	1012.33	579.76	755.5	615.19	614.37	701.72	646.01	550.81	542.48	601.53
燃焼ガス		測定日				R2.4.24	R2.5.30	R2.6.28	R2.7.27	R2.8.9	R2.9.20	R2.10.21	R2.11.21	R2.12.20	R3.1.30	R3.2.28	R3.3.30
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			1168	1159	1122	1107	1120	1198	1235	1224	1127	1147	1129	1119
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			9	13	20	12	13	5	19	5	18	15	21	21
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C			500	521	519	517	515	512	482	482	482	503	509	514
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日				R2.5.6		R2.7.20	R2.8.26			R2.11.29		R3.1.4		R3.3.8
		ガス処理設備	実施日				R2.5.7		R2.7.21	R2.8.26			R2.11.3	R2.12.2	R3.1.14		R3.3.9
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				令和 2年12月22日											
		測定結果	ng-TEQ/min	5.0以下	0.05以下	0.016											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定		採取日				令和 2年 6月23日				令和 2年12月22日							
		測定結果通知日				令和 2年 7月17日				令和 3年 1月28日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	47				31							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K=17.5以下	K=17.5以下	0.8				0.7							
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m <sup>3</sup>	700以下	163以下	36				25							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	22.1				15.0							
ばいじん		測定結果	g/m <sup>3</sup>	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.001							
全水銀		測定結果	μg/m <sup>3</sup>	50以下		21.5				17							