

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				法規制値	自主管理値													
一般廃棄物		処理量	t			238.11	758.06	719.36	355.81	839.21	344.79	385.81	928.21	511.66	725.37	678.13	694.37	
燃焼ガス		測定日				R3.4.1	R3.5.18	R3.6.16	R3.7.2	R3.8.20	R3.9.25	R3.10.23	R3.11.19	R3.12.27	R4.1.18	R4.2.20	R4.3.24	
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			1160	1135	1149	1184	1127	1183	1209	1213	1168	1115	1163	1200	
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			205	205	205	205	205	205	205	205	205	200	200	200	
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			12	13	12	6	15	7	5	7	11	9	12	5	
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C			508	491	482	439	523	498	462	401	494	510	478	468	
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			R3.4.10		R3.6.1	R3.7.7	R3.8.31		R3.10.7		R3.12.9	R4.1.26		R4.3.4	
		ガス処理設備	実施日			R3.4.15		R3.6.1	R3.7.14		R3.9.9	R3.10.8		R3.12.13	R4.1.27		R4.3.9	
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日												令和4年2月25日				
		測定結果	ng-TEQ/m³	5.0以下	0.05以下									0.023				
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定	煙突入口	採取日					令和3年6月22日			令和4年2月25日								
		測定結果通知日					令和3年7月12日			令和4年3月17日								
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	100以下		50			74								
硫黄酸化物		測定結果	K値	K値=17.5以下	K値=17.5以下		0.003未満			0.6未満								
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m³	700以下	163以下		16			34								
ばいじん		測定結果	ppm	430以下	100以下		9.8			20.0								
全水銀		測定結果	g/m³	0.15以下	0.02以下		0.001未満			0.001未満								
		測定結果	μg/m³	50以下			39			4.6								

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				法規制値	自主管理値													
一般廃棄物		処理量	t			243.42	721.79	845.65	370.45	990.26	501.49	956.21	366.53	345.41	463.43	575.19	633.88	
燃焼ガス		測定日				R3.4.1	R3.5.18	R3.6.25	R3.7.1	R3.8.21	R3.9.25	R3.10.23	R3.11.20	R3.12.27	R4.1.13	R4.2.20	R4.3.24	
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			1177	1134	1197	1133	1097	1152	1163	1132	1170	1168	1141	1196	
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			205	205	205	205	205	205	205	205	200	200	200	200	
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			17	13	16	13	11	8	6	10	5	9	11	9	
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C			498	508	455	500	499	526	506	505	469	485	492	491	
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			R3.4.9	R3.5.28		R3.7.7	R3.8.31			R3.11.2	R3.12.3	R4.1.26		R4.3.4	
		ガス処理設備	実施日			R3.4.15		R3.6.1	R3.7.14		R3.9.9		R3.11.4	R3.12.15	R4.1.26		R4.3.9	
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日											令和4年2月26日					
		測定結果	ng-TEQ/m³	5.0以下	0.05以下								0.023					
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定	煙突入口	採取日					令和3年6月22日			令和4年2月26日								
		測定結果通知日					令和3年7月12日			令和4年3月17日								
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	100以下		63			72								
硫黄酸化物		測定結果	K値	K=17.5以下	K=17.5以下		0.004未満			0.5未満								
塩化水素		測定結果	(O2換算値)	mg/m³	700以下	163以下		13			18							
		測定結果	ppm	430以下	100以下		8.0			11.0								
ばいじん		測定結果	g/m³	0.15以下	0.02以下		0.001未満			0.001未満								
全水銀		測定結果	µg/m³	50以下			41			5.2								