

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

| 項目 | 測定位置 | 項目 | | 規制基準 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | 法規制値 | 自主管理値 | | | | | | | | | | | | |
| 一般廃棄物 | | 処理量 | t | | | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 燃焼ガス | | 測定日 | | | | H25.4.3 | H25.5.8 | H25.6.23 | H25.7.10 | H25.8.24 | H25.9.18 | H25.10.28 | H25.11.10 | H25.12.15 | H26.1.21 | H26.2.11 | H26.3.16 |
| 燃焼室ガス温度 | 炉出口 | 測定結果 | ℃ | | | 1095 | 1111 | 1088 | 1101 | 1123 | 1124 | 1099 | 1084 | 1087 | 1081 | 1080 | 1084 |
| 集塵器入り口温度 | バグフィルター入口 | 測定結果 | ℃ | | | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 一酸化炭素濃度 | バグフィルター出口 | 測定結果 | ppm | | | 9.6 | 4.8 | 5.8 | 9.6 | 4.5 | 9.5 | 5.7 | 4.3 | 7.6 | 6.9 | 5.3 | 10.1 |
| 溶融炉温度 | 溶融炉 | 測定結果 | ℃ | | | | | | | | | | | | | | |
| 堆積したばいじんの除去 | | 冷却設備 | 実施日 | | | H25.4.10 | H25.5.15 | | H25.7.23 | H25.8.31 | | H25.10.16 | H25.11.20 | | H26.1.6 | H26.2.17 | |
| | | ガス処理設備 | 実施日 | | | H25.4.13 | H25.5.16 | | H25.7.24 | | H25.9.5 | | H25.11.20 | | H26.1.13 | H26.2.23 | |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定 | バグフィルター出口 | ガス採取日 | | | | 平成25年11月7日 | | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果 | ng-TEQ/m ³ | 5.0以下 | 0.05以下 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| 排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定 | | 採取日 | | | | 平成25年5月1日 | | | | 平成25年11月7日 | | | | | | | |
| | | 測定結果通知日 | | | | 平成25年5月7日 | | | | 平成26年1月31日 | | | | | | | |
| 窒素酸化物 | 煙突入口 | 測定結果 | ppm | 250以下 | 100以下 | 61 | | | | 54 | | | | | | | |
| 硫黄酸化物 | | 測定結果 | K値 | K値=17.5以下 | K値=17.5以下 | 0.028未満 | | | | 0.019 | | | | | | | |
| 塩化水素 | | 測定結果 (O ₂ 換算値) | mg/m ³ | 700以下 | 163以下 | 3未満 | | | | 50 | | | | | | | |
| | | 測定結果 | ppm | 430以下 | 100以下 | 2 | | | | 30 | | | | | | | |
| ばいじん | | 測定結果 | g/m ³ | 0.15以下 | 0.02以下 | 0.001未満 | | | | 0.0009未満 | | | | | | | |

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

| 項目 | 測定位置 | 項目 | | 規制基準 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | 法規制値 | 自主管理値 | | | | | | | | | | | | |
| 一般廃棄物 | | 処理量 | t | | | 39 | 37 | 33 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 33 | 33 | 34 |
| 燃焼ガス | | 測定日 | | | | H25.4.4 | H25.5.7 | H25.6.26 | H25.7.12 | H25.8.23 | H25.9.20 | H25.10.29 | H25.11.9 | H25.12.14 | H26.1.23 | H26.2.10 | H26.3.19 |
| 燃焼室ガス温度 | 炉出口 | 測定結果 | ℃ | | | 1084 | 1089 | 1094 | 1076 | 1112 | 994 | 1102 | 1105 | 1084 | 1084 | 1088 | 1084 |
| 集塵器入り口温度 | バグフィルター入口 | 測定結果 | ℃ | | | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 202 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 一酸化炭素濃度 | バグフィルター出口 | 測定結果 | ppm | | | 15 | 7.4 | 7.4 | 22.8 | 6.2 | 14.9 | 4.1 | 2.3 | 6.4 | 8.1 | 6.1 | 5.7 |
| 溶融炉温度 | 溶融炉 | 測定結果 | ℃ | | | | | | | | | | | | | | |
| 堆積したばいじんの除去 | | 冷却設備 | 実施日 | | | H25.4.10 | H25.5.15 | | H25.7.23 | | H25.9.1 | H25.10.16 | H25.11.20 | | H26.1.6 | H26.2.17 | |
| | | ガス処理設備 | 実施日 | | | H25.4.13 | H25.5.23 | | H25.7.24 | | H25.9.5 | | H25.11.20 | | H26.1.13 | H26.2.23 | |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定 | バグフィルター出口 | ガス採取日 | | | | 平成25年11月6日 | | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果 | ng-TEQ/m ³ | 5.0以下 | 0.05以下 | 0.0064 | | | | | | | | | | | |
| 排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定 | | 採取日 | | | | 平成25年5月1日 | | | | 平成25年11月6日 | | | | | | | |
| | | 測定結果通知日 | | | | 平成25年5月7日 | | | | 平成26年1月31日 | | | | | | | |
| 窒素酸化物 | 煙突入口 | 測定結果 | ppm | 250以下 | 100以下 | 67 | | | | 36 | | | | | | | |
| 硫黄酸化物 | | 測定結果 | K値 | K=17.5以下 | K=17.5以下 | 0.026未満 | | | | 0.0096 | | | | | | | |
| 塩化水素 | | 測定結果 (O ₂ 換算値) | mg/m ³ | 700以下 | 163以下 | 8 | | | | 59 | | | | | | | |
| | | 測定結果 | ppm | 430以下 | 100以下 | 5 | | | | 36 | | | | | | | |
| ばいじん | | 測定結果 | g/m ³ | 0.15以下 | 0.02以下 | 0.001未満 | | | | 0.002未満 | | | | | | | |