

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			34.8	34.2	33.9	35.1	35.1	35.6	36.0	35.2	32.8	33.9	33.5	35.0
燃焼ガス		測定日				H26.4.6	H26.5.13	H26.6.3	H26.7.12	H26.8.21	H26.9.15	H26.10.8	H26.11.14	H26.12.22	H27.1.23	H27.2.5	H27.3.24
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			1088	1086	1103	1085	1087	1094	1103	1113	1080	1083	1103	1108
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			5.7	4.7	6.8	7.4	16	7	11.3	23	9.2	6.2	8.3	9.9
熔融炉温度	熔融炉炉頂	測定結果	°C			423	422	435	385	389	386	400	332	440	417	429	439
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			H26.4.20		6月16日	7月25日		9月3日	10月16日			1月9日	2月15日	
		ガス処理設備	実施日					6月20日	7月26日		9月4日	10月19日		12月4日	1月11日	2月22日	
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				平成27年1月30日											
		測定結果	ng-TEQ/m ³	5.0以下	0.05以下	0.0068											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年2回測定	煙突入口	採取日				平成26年5月14日				平成27年1月30日							
		測定結果通知日				平成26年5月26日				平成27年2月23日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	66				34							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K値=17.5以下	K値=17.5以下	0.013				0.012							
塩化水素		測定結果 (O ₂ 換算値)	mg/m ³	700以下	163以下	0.7				18							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	0.043				11							
ばいじん		測定結果	g/m ³	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.002未満							

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			35	35	35	35	35	35	34	35	35	34	34	35
燃焼ガス		測定日				H26.4.9	H26.5.14	H26.6.4	H26.7.11	H26.8.24	H26.9.21	H26.10.10	H26.11.14	H26.12.21	H27.1.30	H27.2.4	H27.3.17
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			1091	1074	1086	1079	1079	1082	1093	1076	1086	1098	1093	1084
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			205	205	205	205	205	205	205	205	205	202	205	205
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			6.6	9	11	7.5	19.9	7	6.2	9.2	7.6	3.4	6.7	2.4
熔融炉温度	熔融炉炉頂	測定結果	°C			436	408	422	435	432	432	437	437	387	424	417	470
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			H26.4.20		6月16日	7月26日		9月3日	10月16日			1月9日	2月15日	
		ガス処理設備	実施日					6月20日	7月26日		9月4日	10月19日		12月4日	1月11日	2月22日	
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				平成27年1月29日											
		測定結果	ng-TEQ/m ³	5.0以下	0.05以下	0.0049											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年2回測定	煙突入口	採取日				平成26年5月14日				平成27年1月29日							
		測定結果通知日				平成26年5月26日				平成27年2月23日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	68				60							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K=17.5以下	K=17.5以下	0.019				0.0062							
塩化水素		測定結果 (O ₂ 換算値)	mg/m ³	700以下	163以下	2.5				33							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	0.15				20							
ばいじん		測定結果	g/m ³	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.003未満							