

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

項目	測定位置	項目	規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			法規制値	自主管理値													
一般廃棄物		処理量	t		35.3	35.2	35.3	35.4	35.1	35.2	32.4	35.5	35.5	35.1	35.2	35.4	
燃焼ガス		測定日			H27.4.16	H27.5.1	H27.6.8	H27.7.23	H27.8.14	H27.9.19	H27.10.2	H27.11.7	H27.12.8	H28.1.19	H28.2.3	H28.3.9	
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C		1121	1119	1109	1090	1117	1104	1092	1112	1076	1079	1095	1106	
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm		2.5	3.8	3.6	5.9	10.6	3.3	5.9	3.3	7.8	13.4	15.8	5.6	
溶融炉温度	溶融炉炉頂	測定結果	°C		405	43.3	411	362	358	403	431	384	429	415	426	386	
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日		H27.4.1			H27.7.3	H27.8.30		H27.10.12	H27.11.28		H28.1.8	H28.2.29		
		ガス処理設備	実施日		H27.4.4	H27.5.11		H27.7.7		H27.9.1	H27.10.15		H27.12.2	H28.1.11	H28.2.28		
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日			平成27年9月23日												
		測定結果	ng-TEQ/m ³	5.0以下	0.05以下	0.0031											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年2回測定	煙突入口	採取日			平成27年12月18日				平成27年9月23日								
		測定結果通知日			平成27年12月25日				平成27年10月23日								
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	100以下	0				47							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K値=17.5以下	K値=17.5以下	0.005未満				0.0051未満							
塩化水素	煙突入口	測定結果	mg/m ³	700以下	163以下	2.9				35							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	1.784				21							
ばいじん		測定結果	g/m ³	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.002未満							

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

項目	測定位置	項目	規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			法規制値	自主管理値													
一般廃棄物		処理量	t		35.8	33.3	35.4	36.8	35.7	35.1	35.0	35.9	35.7	35.5	35.2	35.2	
燃焼ガス		測定日			H27.4.15	H27.5.31	H27.6.10	H27.7.22	H27.8.15	H27.9.23	H27.10.4	H27.11.6	H27.12.11	H28.1.21	H28.2.2	H28.3.8	
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C		1085	1077	1072	1093	1087	1089	1085	1090	1080	1089	1074	1094	
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm		1.5	6.7	13	13.6	22.8	5.3	9.1	5.4	3.6	7.3	19	10.8	
溶融炉温度	溶融炉炉頂	測定結果	°C		457	486	461	407	411	411	332	391	399	393	418	408	
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日		H27.4.2			H27.7.3	H27.8.30		H27.10.12	H27.11.28		H28.1.8	H28.2.29		
		ガス処理設備	実施日		H27.4.4	H27.5.11		H27.7.7		H27.9.1	H27.10.15		H27.12.2	H28.1.11	H28.2.28		
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日			平成27年9月24日												
		測定結果	ng-TEQ/m ³	5.0以下	0.05以下	0.0059											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年2回測定	煙突入口	採取日			平成27年6月12日				平成27年9月24日								
		測定結果通知日			平成27年6月25日				平成27年10月23日								
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	100以下	69				37							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K=17.5以下	K=17.5以下	0.005未満				0.016							
塩化水素	煙突入口	測定結果	mg/m ³	700以下	163以下	1.1				59							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	0.68				36							
ばいじん		測定結果	g/m ³	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.002未満							